



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Федеральное государственное казенное учреждение  
«Специальное управление федеральной  
противопожарной службы № 70 МЧС России»  
(ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»)

468320 Байконур, ул. Титова, д. 7А.  
Телефон: 8 (33622) 7-45-87, sufps70@mail.ru

ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

468320 Байконур, ул. Титова 7а.  
Телефон: 8 (33622) 7-40-51, ogpn70@mail.ru

**Предписание № 8 / 1 / 1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению  
«Байконурский электрорадиотехнический техникум им. М.И. Неделина»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия,  
имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного **(заместителя главного)** государственного  
инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» по пожарному  
(наименование органа ГПН)

надзору № 8 от 11 января 2021 года, ст. 6 Федерального закона 21 декабря 1994 г. № 69-  
ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«22» января 2021 г. с 15 ч 00 мин до 16 ч 00 мин;

«27» января 2021 г. с 15 ч 30 мин до 16 ч 00 мин;

«28» января 2021 г. с 15 ч 00 мин до 15 ч 30 мин

проведена внеплановая выездная проверка

государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

по пожарному надзору майором внутренней службы Бобовым Александром Игоревичем в

отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум им. М.И. Неделина»,

осуществляющего деятельность по адресу: г. Байконур, проспект Абая, д. 11, совместно

проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

с Дмитриевым Владимиром Сергеевичем – заместителем директора ГБ ПОУ "БЭРТТ"

по безопасности

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Вход. № 83

29.01.2021

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать здание техникума системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа.	часть 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 14 таблицы № 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	22.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
ФПС № 70 МЧС России» по пожарному надзору  
Бобов А.И.

«28» января 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор ГБ ПОУ «БЭРТТ» Пак Н.Э.  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» января 2021 г.

«Телефон доверия» ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» 7-45-87